







# NÁHRADNÉ DIELY CHEMICKÉHO HOSPODÁRSTVA VX – CHHXXX –DA





**VX – CHHLXX-DA  
(PREČERPÁVACIE)**










**VX – CHHSXX-DA  
(PREPÚŠŤACIE)**



POZ.	ZOBRAZENIE	NÁZOV	DIELEC	KATAL. ČÍSLO	KUSY	POZNÁMKA
<u>1</u>		<b>Tryska prítoku vody</b>	Tryska prítoku vody	HTP 01-0	1	
<u>2</u>		<b>Dávkovací šnek (komplet)</b>	Dávkovací šnek - komplet	HDS 02-0	1	
<u>3</u>		<b>Pohon dávkovača + unášač spojky</b>	Motor dávkovača 3 fáz. TYP SK 71L/4 0,37 kW	HPD 03-1	1	
			Unášač spojky LKN	HPD 03-2		
<u>4</u>		<b>Dávkovacie čerpadlo</b>	Motor dávkovacieho čerpadla 3 fáz. TYP Y2 802-6 , 0,55 kW	HDC 04-1	1	Vo vyhotovení VX-CHHXXX-2DA sú dve dávkovacie čerpadlá.
			Čerpadlo flokulantu	HDC 04-2		

5		<b>Guľový ventil</b>	Guľový ventil	HGV 05-0	2	
6		<b>Elektromagnetický ventil</b>	Elektromagnetický ventil REGATA TYP 2VE25DA N1 230V,50Hz	HVE 06-0	2	
7		<b>Rotameter</b>	Rotameter	HRM 07-0	2	
8		<b>Zmiešavacie potrubie (priehľadné)</b>	Zmiešavacie potrubie	HZP 08-0	1	

<p><b><u>9</u></b></p>		<p><b>Húkačka</b></p>	<p>Húkačka TYP 4FE 230V,50-60Hz PIRATA</p>	<p>HHA 09-0</p>	<p>1</p>	
<p><b><u>10</u></b></p>		<p><b>Prepúšťací ventil</b></p>	<p>Prepúšťací ventil</p>	<p>HPV 10-0</p>	<p>1</p>	<p>Pri objednávaní je potrebné uviesť typ ventilu (107 PVC-U) alebo (106 PVC-U).</p>
<p><b><u>11</u></b></p>		<p><b>Prečerpávacie čerpadlo</b></p>	<p>Prečerpávacie čerpadlo (bez motora)</p>	<p>HPC 11-0</p>	<p>1</p>	
<p><b><u>12</u></b></p>		<p><b>Motor prečerpávacieho čerpadla</b></p>	<p>Motor prečerpávacieho čerpadla 3 fáz. TYP 4AP90L-6 1,1 kW</p>	<p>HMC 12-0</p>	<p>1</p>	

<b><u>13</u></b>		<b>Miešadlo</b>	Miešadlo (bez motora)	HMH 13-0	1	
<b><u>14</u></b>		<b>Motor miešadla</b>	Motor miešadla 3 fáz TYP Y2 100L-6 1,5 kW	HMM 14-0	1	
<b><u>15</u></b>		<b>Sonda práškového flokulantu</b>	Kapacitná sonda nedostatku prášku XT1M30FA262 Ue=24-240V, 50Hz Ie=5-300mA	HSP 15-0	1	

## NÁHRADNÉ DIELY ELEKTRO SÚČIASTOK PRE CHEMICKÉ HOSPODÁRSTVÁ VX-CHHXXX-DA

POZ.	SÚČIASTKA	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	POZNÁMKA
1.	FR.MENIC COMMANDER SKA1200075 (0,75KW)	HE-01	
2.	Istič LSN C10,0A	HE-02	
3.	Motorový spúšťač GV2 M0-podľa prúdu motora	HE-03	
4.	Stykač LC1 K1610P7-nahrada za všetky použité	HE-04	
5.	Relé ZT(PT)570730 4P 230/50Hz	HE-05	
6.	Relé ZT570012 4P 12V=	HE-06	
7.	Relé ZT(PT)570524 4P 24/50Hz	HE-07	
8.	Relé LOVATO LVM20-HLADINOVÉ RELÉ	HE-08	
9.	Ind. svietidlo HA.OBJ.LED/ZBV-B4-ČERV.24V,50Hz	HE-09	
10.	Ind. svietidlo HA.OBJ.LED/ZBV-B5-ŽLTA.24V,50Hz	HE-10	
11.	Ind. svietidlo HA.OBJ.LED/ZBV-B3-ZELEN.24V,50Hz	HE-11	
12.	Hlavica PLHA BCE/ZB5-AD3 (PREP.0-1-2)	HE-12	
13.	Hlavica PLHA GCE/ZB5-AD2 (PREP.0-1)	HE-13	
14.	Hlavica PLHA ACE/ZB5-AA2 (TLAČ.ČIERNE)	HE-14	
15.	Hlavica PLHA ACE/ZB5-AA1 (TLAČ.BIELE)	HE-15	
16.	SP.DIEL HA SD3/ZB5-AZ009(SPOJOVACÍ DIEL)	HE-16	
17.	SPÍN.JED.HAZ101 1-0/ZBE-101	HE-17	
18.	TRAFO TVB 230/24,12V 40VA	HE-18	
19.	TRAFO TYP T10-0,1-230/230 100VA	HE-19	
20.	DOSKA ELEKTRONIKY VANEX ERCH02-RIADENIE ROZRÁBANIA FLOKULANTU	HE-20	